



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

ЗАПОВЕД  
№ 20 / 29-06-2021  
Варна,.....

На основание чл. 155, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 119, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 37, т. 1 от Наредба № 3 от 27 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредбата) и след проведена процедура по чл. 38-39 от Наредба № 3/2000 г., по заявление с вх. № СОЗ-581/07.05.2020 г. постъпило в Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД

**О П Р Е Д Е Л Я М:**

Санитарно – охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор „Тръбач 1“ и каптиран извор „Тръбач 2“, предназначени за питейно – битово водоснабдяване на село Тръбач и село Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград, изградени съответно в поземлен имот (ПИ) с идентификатор **73262.50.192**, по КККР на село Тръбач, м. „ФУРАЖНИ 1“, общ. Лозница, обл. Разград и поземлен имот (ПИ) с идентификатор **73262.5.137**, по КККР на село Тръбач, м. „БЮЛЮКЛЯР“, общ. Лозница, обл. Разград, за добив на подземни води от защитено подземно водно тяло “ Пукнатинни води в хотрив - барем – апт Каспичан, Тервел, Крунари”, с код **BG2G000K1НЬ036**, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 2151 0426/02.04.2020г. на БДЧР, със срок на действие до 02.04.2030г. и титуляр „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД.

Географски координати на водовземните съоръжения каптиран извор „Тръбач 1“ и каптиран извор „Тръбач 2“ са следните:

водовземно съоръжение	координатна система		
	1970г.	X=4703539,86	Y=9525400,64
каптиран извор „Тръбач 1“	WGS 84	43°22'45,6"	26°29'56,8"
каптиран извор „Тръбач 2“	1970г.	X=4703704,90	Y=9524895,88
	WGS 84	43°22'51,00"	26°29'34,40"

с охранителен режим за защитен подземен обект в санитарно-охранителната зона, както следва:

**1. Санитарно-охранителни зони – пояс I<sup>вн</sup>.**

1.1. Пояс I около каптиран извор „Тръбач 1“ е представен с форма на многоъгълник, с координати на характерните точки (в координатна система 1970 г.), както следва:

Пояс I		
Точка №	X	Y
1	4703546,3300	9525407,3998
2	4703537,2300	9525407,8998

8	4703772,3300	9524836,7997
9	4703780,9299	9524838,1000
10	4703789,6301	9524844,3998
11	4703797,4299	9524855,2997

Площта на пояс I<sup>вн</sup> е 5,47 дка, съгласно Приложение № 2, което е неразделна част от настоящата заповед.

1.3. В пояс I<sup>вн</sup> на санитарно-охранителната зона се **забраняват**:

1.3.1. Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, поддръжката на водовземното съоръжение и експлоатацията на санитарно-охранителната зона.

1.3.2. Достъп на лица, с изключение на тези, свързани с експлоатацията на водовземното съоръжение и на охранителната зона, както и на представителите на контролните органи.

## 2. Санитарно-охранителни зони – пояс II и пояс III

2.1. Границите на пояс II и пояс III около каптиран извор „Тръбач I“ съвпадат и са представени с форма на многоъгълник, с координати на характерните точки (в координатна система 1970 г.), както следва:

Пояс II = Пояс III		
Точка №	X	Y
1	4703623,3386	9525438,8995
2	4703554,4906	952447,1662
3	4703543,3272	9525445,0464
4	4703521,1301	952504,7001
5	4703501,1301	9525402,1000
6	4703486,7300	9525400,4999
7	4703474,8300	9525397,1000
8	4703467,6301	9525397,7997
9	4703461,1301	9525402,6000
10	4703456,6301	9525403,8998
11	4703451,8300	9525394,8998
12	4703447,7300	9525390,1000
13	4703447,7300	9525384,7001
14	4703454,6301	9525377,6000
15	4703464,6301	9525371,6000
16	4703469,0300	9525369,9999
17	4703475,5300	9525371,2997
18	4703481,3300	9525375,3998
19	4703491,7300	9525381,7997

2.7 В пояс III на санитарно – охранителната зона се ограничават при доказана необходимост:

2.7.1 Добив на подземни богатства.

2.7.2 Изграждане на геоложки, хидроложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

3. При изпълнение на следните условия:

3.2. Във връзка с чл. 41, ал.2 от Наредба № 3/2000 г., в едномесечен срок от получаването на акта, границите на поясите на зоната да се обозначат върху кадастралните карти и плановете за земеразделяне и същите да се отбележат в документите за собственост.

3.3. Във връзка с чл. 41, ал. 3 от Наредба № 3/2000 г., в срок до една година от учредяването на СОЗ, следва Община Лозница, обл. Разград да възложи актуализация на териториално – устройствения план (при необходимост ТУП), обхващащ територията на СОЗ.

3.4. Съгласно чл. 33 от Наредба № 3/2000 г. при изменение на разрешителното за водовземане, свързано с промяна на експлоатационните параметри на водоизточника се извършва задължителна актуализация на СОЗ.

3.5. Ползването на водоизточника се допуска, ако водата отговаря на изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

3.6. Община Лозница да предприеме необходимите действия за актуване на имота, представляващ пояс I на СОЗ около КИ „Тръбач 2“, като публична общинска собственост, съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 3/2000 г.

3.7. След актуване на пояс I на СОЗ около съоръжението „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД да изпълни проекта на СОЗ, съгласно заложения план-график за изграждане и маркиране на поясите на СОЗ.

3.8. В едномесечен срок от изграждане и маркиране на СОЗ „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД писмено да уведоми БДЧР, за назначаване на комисия за приемане на изпълнението на СОЗ, като се представят доказателства и информация за: акт за публична общинска собственост на земята заета от пояс I на СОЗ; извършени маркировъчните дейности на СОЗ; нанесени границите на поясите на СОЗ в КККР, включително и да са отбелязани в документите за собственост.

5. Контролиращи органи по заповедта:

5.1. Контрол по изпълнение на заповедта и експлоатация на СОЗ се осъществява от БДЧР, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3/2000 г.

5.2. Контрол по спазване санитарно-хигиенните изисквания в рамките на СОЗ се осъществява от Регионална здравна инспекция – гр. Разград на основание чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3/2000 г.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на управителя на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, кмета на Община Лозница, обл. Разград, началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Разград, директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград и директора на Регионална здравна инспекция – гр. Разград за сведение, изпълнение и контрол.

Да се извърши уведомяване на засегнатото население чрез публикуване на интернет страницата и информационното табло на БДЧР за срок от 1 (един) месец след издаването на общият административен акт.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в едномесечен срок от съобщението за издаването ѝ или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Скица  
на ПИ 73262.50.192 по ККР на с. Тръбач,  
община Лозница, област Разград  
М 1:2000



СИТУАЦИЯ  
М 1:5000

